

Godkjent av Rennebu kommunestyre 08.02.2007.

Bestemmelser for avløpsplan for Dalen II:

1. Det må søkes om utslippstillatelse for hver enkelt hytte.
2. Kaffegrut må ikke tømmes i gråvannet.
3. Overflatevann og vann fra taknedløp må ikke tilknyttes avløpsanlegget.
4. Slamavskiller skal tømmes minimum 2. hvert år.
5. Det skal benyttes hygienisk betryggende renseløsninger som infiltrasjon i stedlige masser eller kunstig jordhauganlegg med assistert infiltrasjon. Sandfilteranlegg tillates ikke i planområdet.
6. Støtbelastning av jordhauganlegg skal skje med pumpekum. Bruk av vippekuffe eller selvføll tillates ikke.
7. Det skal monteres inspeksjonsrør/peilerør på infiltrasjonsflater.
8. Det forutsettes at det benyttes vasket pukk eller sortert elvegrus som fordelingslag.
9. Det må være samsvar mellom valgt sandkvalitet og nødvendig infiltrasjonsarealer.
10. Bunn infiltrasjonsanlegg skal ligge minst 0,5 meter over høyeste grunnvannsstand.
11. Området må følge de til enhver tid gjeldende ordninger for renovasjon.
12. Det må være tilfredsstillende adgang til hygienisk betryggende og tilstrekkelig drikkevann, jfr. pbl §65 og Drikkevannsforskriftens §12. Vannforsyningsanlegg som forsyner mer enn 50 personer eller 20 hytter er godkjenningspliktig, jfr Drikkevannsforskriften §8.
13. Det må sikres at drikkevannskilder ikke blir forurenset av avløpsanlegget.
14. Vanntoalett må være av vannbesparende type.
15. Dersom det er hensiktsmessig, kan det anlegges felles gråvannsanlegg for to eller flere hytter med tilsvarende dimensjonering.